



МИНИСТЕРСТВО
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Государственный пожарный надзор

Предписание

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

«30» марта 2020 года

г. Зугрэс
(населенный пункт)

Кому: директору Муниципальной общеобразовательной организации «Троицко-Харцызская средняя школа № 18 г. Харцызска» Рыхлину Александру Николаевичу

В период с «10» марта 2020 г. по «30» марта 2020 г. начальником группы надзорной деятельности и профилактической работы – главным государственным инспектором по пожарному надзору города 29 ПСЧ ГПСО г. Харцызск капитаном службы гражданской защиты Курилиным Егором Владимировичем

проводилась плановая проверка Муниципальной общеобразовательной организации «Троицко-Харцызская средняя школа № 18 г. Харцызска», учебного учреждения, расположенного по адресу: пгт. Троицко-Харцызск, ул. Советская, д. 3

в присутствии: директора Муниципальной общеобразовательной организации «Троицко-Харцызская средняя школа № 18 г. Харцызска» Рыхлина Александра Николаевича

на основании акта плановой проверки от «30» марта 2020 года

I. С целью устранения нарушений, выявленных при проведении проверки, в соответствии со ст.ст. 15,16 Закона ДНР «О пожарной безопасности», Положением о государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 06.11.2017 года №14-48, предписывается выполнить мероприятия, направленные на устранение нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Наименование мероприятия, направленного на устранение нарушения требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта (шифр), требования которого нарушены (пункт, статья)	Срок выполнения мероприятия	Отметка о выполнении мероприятия
1	2	3	4	5
1.	Выполнить планы эвакуации на основе фотолюминесцентных материалов в соответствии с требованиями ДСТУ 7317:2013 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие требования и методы контроля».	«Правила пожарной безопасности в Украине», утвержденные Приказом МЧС Украины № 126 от 19.10.2004 г., зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины 04.11.2004 г. под № 1410/10009 (реестр – НАПБ А.01.001-2004 (далее – НАПБ А.01.001-2004)) п. 3.5.	До 01.08.2020 г.	

		«Системы эвакуационные фотолуминесцентные. Общие требования и методы контролирования» п. 10.7 Приложение А, А.2 (ж) (Основание: Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 02.06.2014 г. № 9-1 «О применении Законов на территории ДНР в переходной период» (с изменениями)), далее – Постановление № 9-1)		
2.	Пройти учителям курса «Безопасность жизнедеятельности» обучение и проверку знаний по вопросам пожарной безопасности в порядке, установленном законодательством.	НАПБ А.01.001-2004 п. 3.19. Приказ МЧС Украины от 29.09.2003 г. № 368, зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 11.12.2003 г. под № 1147/8468 «Об утверждении Перечня должностей, при назначении на которые лица обязаны проходить обучение и проверку знаний по вопросам пожарной безопасности» п.1.3.7. Постановление № 9-1	До 27.05.2020 г.	
3.	Обеспечить лестничные клетки, коридоры, проходы и другие пути эвакуации эвакуационным освещением в соответствии с требованиями строительных норм и правил устройства электроустановок.	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.8. Постановление № 9-1	До 01.08.2020 г.	
4.	Оборудовать выходы на кровлю противопожарными люками (2 шт) против распространения огня и продуктов горения.	НАПБ А.01.001-2004 п.п. 4.2.4, 2.9. ДБН В.1.1-7-2002 «Пожарная безопасность объектов строительства» (далее - ДБН В.1.1-7-2002) п. 6.6	До 01.08.2020 г.	

		Постановление № 9-1		
5.	Провести огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачных помещений. После выполнения огнезащитных работ подрядной организацией с участием заказчика составляется акт по выполненным работам.	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.6. Постановление № 9-1	До 01.08.2020 г.	
6.	Обеспечить предел огнестойкости косоуров лестничных клеток на пути эвакуации не менее предусмотренного нормами.	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.1. ДБН В.1.1-7-2002 п.2.17, табл.4. Постановление № 9-1	До 01.08.2020 г.	
7.	Обеспечить защиту здания от прямых попаданий молнии и вторичных её проявлений в соответствии с ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Инженерное оборудование зданий и сооружений. Устройство молниезащиты зданий и сооружений».	НАПБ А.01.001-2004 п. 5.1.36 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Инженерное оборудование зданий и сооружений. Устройство молниезащиты зданий и сооружений» п. 4.2.1, п. 4.3, приложение А п. 15 Постановление № 9-1	До 01.08.2020 г.	
8.	Оборудовать здание системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей 1-го типа.	НАПБ А.01.001-2004 п. 6.2.1. ДБН В.2.5-56-2010 дополнение Г, таблица Г.1., п. 5.1. Постановление № 9-1	До 01.08.2020 г.	
9.	Обеспечить учреждение необходимым количеством воды для целей пожаротушения, исходя из строительных норм (не менее 2-х ПГ).	НАПБ А.01.001-2004 п.6.3.1.1 ДБН В. 2.5-74:2013 «Водоснабжение. Внешние сети и сооружения. Основные положения проектирования», п.6.2.3 таблица 4, п.12.16 Постановление № 9-1	До 01.08.2020 г.	
10.	Запретить эксплуатацию встроенной котельной в подвальном помещении	НАПБ А.01.001-2004 раздел 1	До 01.08.2020 г.	

		ДБН В.2.5-77:2014 «Государственные строительные нормы. Котельные» п. 4.9, 4.10		
11.	Оборудовать кровлю ограждением по периметру в соответствии с ГОСТ 25772.	Постановление № 9-1 НАПБ А.01.001-2004 раздел 1 ДБН В.1.1-7-2002 п. 6.13. Постановление № 9-1	До 01.08.2020 г.	

При несогласии с предложенными мероприятиями или сроками их выполнения Вам предоставляется право обжаловать предписание в 10-дневный срок со дня его вручения в вышестоящий орган государственного пожарного надзора или суд.

Начальник группы надзорной деятельности и
профилактической работы – главный государственный
инспектор по пожарному надзору города
29 ПСЧ ГПСО г. Харьцызск МЧС ДНР
капитан службы гражданской защиты
Курилин Е.В.



(Handwritten signature)
(подпись)

Экземпляр получил:

директор ССЧ №18
Рожков А.Н.

(Handwritten signature)
(подпись)

«__» _____ 20__ г.

II. Принятые меры по результатам плановой (внеплановой) проверки:

Дата	Принятые меры
	1. Привлечено к административной ответственности (Ф.И.О. должность привлечённых лиц, статья Кодекса, вид ответственности)
	2. Принятые предупредительные меры (№ протокола-постановления, работа чего конкретно запрещена)

III. Принятые меры по результатам контрольных проверок:

Дата проверки	Порядковые номера пунктов предложенных мероприятий, которые не выполнены в указанный срок	Должность, звание, Ф.И.О. лица, проводившего проверку, подпись	Должность, Ф.И.О. лица, ознакомленного с результатами проверки, подпись	Привлечено к административной ответственности	Принятые предупредительные меры (№ постановления работа чего конкретно запрещена)
1	2	3	4	5	6