



**МИНИСТЕРСТВО
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

Государственный пожарный надзор

Предписание

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

« 26 » февраля 2021 года

г. Зугрэс
(населённый пункт)

Кому: Директору Муниципальной общеобразовательной организации «Троицко-Харцызская средняя школа № 18 г. Харцызска»

(Указать должность, юридическое наименование объекта надзора в отношении, которого проводилась проверка)

Рыхлину Александру Николаевичу

(Ф.И.О. руководителя объекта надзора)

В период с «12» февраля 2021г. по «26» февраля 2021г. врио начальника группы надзорной деятельности и профилактической работы (далее – НДиПР) - главного государственного инспектора по пожарному надзору города 29 пожарно-спасательной части (далее – 29 ПСЧ) Государственного пожарно-спасательного отряда г. Харцызск (далее – ГПСО г. Харцызск) МЧС ДНР старшим лейтенантом службы гражданской защиты Скорищенко Алексеем Сергеевичем

(должность, специальное звание, фамилия и инициалы, должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)

проводилась плановая проверка Муниципальной общеобразовательной организации

(указать вид проверки)

Троицко-Харцызская средняя школа № 18 г. Харцызска», учебное учреждение школа

по адресу: г. Харцызск, пгт. Троицко-Харцызск, ул. Советская, 3

(наименование, адрес объекта (объектов) надзора)

в присутствии директора Муниципальной общеобразовательной организации «Троицко-Харцызская средняя школа № 18 г. Харцызска» Рыхлина Александра Николаевича

(указывается должность, Ф.И.О. представителя (лей) объекта надзора, берущих участие в проведении проверки)

на основании акта плановой проверки от 26 февраля 2021г.

(указать вид проверки)

(дата вручения акта)

I. С целью устранения нарушений, выявленных при проведении проверки. в соответствии со ст.ст. 15,16 Закона ДНР «О пожарной безопасности», Положением о государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 06.11.2017 года №14-48, предписывается выполнить мероприятия, направленные на устранение нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Наименование мероприятия, направленного на устранение нарушения требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта (шифр), требования которого нарушены (пункт, статья)	Срок выполнения мероприятия	Отметка о выполнении мероприятия
1	2	3	4	5
1.	Планы эвакуации выполнить на основе фотолюминесцентных материалов в соответствии с требованиями ДСТУ 7317:2013 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие требования и методы контроля».	«Правила пожарной безопасности в Украине», утвержденные Приказом МЧС Украины № 126 от 19.10.2004 г., зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины 04.11.2004 г. под № 1410/10009 (реестр – НАПБ А.01.001-2004 (далее – НАПБ А.01.001-2004)) п. 3.5.	01.08.2021г.	

		«Системы эвакуационные фотолуминесцентные. Общие требования и методы контролирования» п. 10.7 Приложение А, А.2 (ж) (Основание: Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 02.06.2014 г. № 9-1 «О применении Законов на территории ДНР в переходной период» (с изменениями)), далее – Постановление № 9-1)		
2.	Организовать проведение профилактических осмотров и планово-предупредительных ремонтов электрооборудования и электросети (проводятся не систематически). В случае невозможности технического обслуживания электроустановок силами персонала объекта руководителем должен быть заключен договор на плановое техническое обслуживание со специальной организацией (с квалифицированными специалистами).	НАПБ А.01.001-2004 п. 5.1.38 Постановление № 9-1	01.04.2021г.	
3.	Лестничные клетки, коридоры, проходы и другие пути эвакуации обеспечить эвакуационным освещением в соответствии с требованиями строительных норм и правил устройства электроустановок.	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.8. Постановление № 9-1	01.08.2021г.	
4.	Выходы на кровлю оборудовать противопожарными люками (2 шт) против распространения огня и продуктов горения.	НАПБ А.01.001-2004 п.п. 4.2.4, 2.9. ДБН В.1.1-7-2002 «Пожарная безопасность объектов строительства» (далее - ДБН В.1.1-7-2002) п. 6.6 Постановление № 9-1	01.08.2021г.	
5.	Провести огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачных помещений. После выполнения огнезащитных работ подрядной организацией с участием заказчика составляется акт по выполненным работам.	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.6. Постановление № 9-1	01.08.2021г.	
6.	Косоуры лестничных клеток на пути эвакуации привести к пределу огнестойкости не менее предусмотренного нормами.	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.1. ДБН В.1.1-7-2002 п.2.17, табл.4. Постановление № 9-1	01.08.2021г.	
7.	Обеспечить защиту здания от прямых попаданий молнии и вторичных её проявлений в соответствии с ДСТУ Б В.2.5-	НАПБ А.01.001-2004 п. 5.1.36 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Инженерное оборудование	01.08.2021г.	

	38:2008 оборудование зданий о сооружений. Устройстве молниезащиты зданий и сооружений».	«Инженерное зданий о Устройство зданий и	зданий и сооружений. Устройство молниезащиты зданий и сооружений» п. 4.2.1, п. 4.3, приложение А п. 15 Постановление № 9-1		
8.	Здание оборудовать установкой пожарной сигнализации в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.		НАПБ А.01.001-2004 п. 6.1.2. ДБН В.2.5-56:2010 «Инженерное оборудование зданий и сооружений. Системы противопожарной защиты» (далее – ДБН В.2.5- 56-2010) приложение В (обязательное) таблица В 1, п. 7.3. Постановление № 9-1	01.08.2021г.	
9.	Здание оборудовать системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей.		НАПБ А.01.001-2004 п. 6.2.1. ДБН В.2.5-56-2010 дополнение Г, таблица Г.1., п. 5.1. Постановление № 9-1	01.08.2021г.	
10.	Учреждение обеспечить необходимым количеством воды для целей пожаротушения, исходя из строительных норм (не менее 2-х ПП).		НАПБ А.01.001-2004 п.6.3.1.1 ДБН В. 2.5-74:2013 «Водоснабжение. Внешние сети и сооружения. Основные положения проектирования», п.6.2.3 таблица 4, п.12.16 Постановление № 9-1	01.08.2021г.	
11.	Запретить эксплуатацию встроенной котельной в подвальном помещении		НАПБ А.01.001-2004 раздел 1 ДБН В.2.5-77:2014 «Государственные строительные нормы. Котельные» п. 4.9, 4.10 Постановление № 9-1	01.08.2021г.	
12.	Установить ограждение по периметру кровли здания в соответствии с ГОСТ 25772.		НАПБ А.01.001-2004 раздел 1 ДБН В.1.1-7-2002 п. 6.13. Постановление № 9-1	01.08.2021г.	

При несогласии с предложенными мероприятиями или сроками их выполнения Вам предоставляется право обжаловать предписание в 10-дневный срок со дня его вручения в вышестоящий орган государственного пожарного надзора или суд.

